

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

« 30 » 08 2023 року

м. Кривий Ріг

(назва населеного пункту)

БІЗЮК Юрій Сергійович, заступник директора з адміністративно-господарської роботи ВСП «ГФК КНУ»;

КОРИНСВ Олександр Миколайович, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Криворізького районного управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області;

АВАНЕСЯН Гагік Гегамович, начальник штабу цивільної оборони ВСП «ГФК КНУ»;

ШАБЛИКО Раїса Петрівна, зав. господарством ВСП «ГФК КНУ».

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала (и) обстеження)

у присутності т.в.о. директора Відокремленого структурного підрозділу «Гірничий фаховий коледж КНУ»

БОГДАН Ірини Вікторівни

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. захисників Азовсталі, 3

державної власності, що належить Міністерству освіти і науки України

(найменування власника: для приватної форми власності – суб'єкта господарювання, комунальної – органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загально характеристика об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)

цокольне приміщення вбудоване в лабораторному корпусі ВСП «ГФК КНУ»

основне функціональне призначення, розташування на місцевості
(оремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках, тощо)

загальна площа **1913** кв.м, загальний об'єм **4284** куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначається)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан виходів, додаткових аварійних виходів 2 виходи, не захаращені, не обладнанні засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

(кількість, входи не захаращено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом, в наявності природна вентиляція

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)


5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання, запаси питної та технічної води в наявності
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших смістей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом, в наявності
(передбачено/не передбачено проектом)
- санвузли унітаз – 1, біотуалет - 1
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників))
- вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) для не каналізованих будівель, споруд, приміщень ємність для нечистот
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення передбачено проектом, централізоване
(передбачено/не передбачено проектом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності електричне освітлення та резервна система постачання (освітлення)
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення гучномовці відсутні, радіоточка в наявності, стаціонарна телефонна мережа відсутня, в наявності радіоприймач
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації відсутні
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)
- наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано згідно норм, вогнегасники в наявності
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння не має)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення рекомендовано до використання як найпростіше укриття для населення та учасників освітнього процесу, за умов встановлення автоматичної пожежної сигналізації
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано/не рекомендовано для використання для укриття населення, найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Заступник директора ВСП «ГФК КНУ» з АГР	 Юрій БІЗЮК
Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Криворізького районного управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області	 Олександр КОРИНСВ
Начальник штабу ЦО ВСП «ГФК КНУ»	 Гагік АВАНЕСЯН
Зав. господарством ВСП «ГФК КНУ»	 Раїса ШАБЛИКО
Т.в.о. директора ВСП «ГФК КНУ»	 Ірина БОГДАН



«30» 08 2023 року

Копія акту отримана
Зав. б.д. МР, НС та ЦЗН С. Пашотин
04.09.2023