

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації та
здійснення обліку фонду захисних споруд
цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

22 листопада 2024 року

м. Кривий Ріг

(назва населеного пункту)

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи ВСП «ГФК КНУ» -
Андрій МАКАРОВ

Начальник штабу цивільної оборони ВСП «ГФК КНУ» - **Гарік АВАНЕСЯН**
Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Криворізького РУ
ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області майор служби ЦЗ -

Олександр КОРИНЄВ

Головний спеціаліст відділу з питань МР, НС та ЦЗН виконкому Покровської
районної в місті ради -

Любов РАЧКОВСЬКА

Представник ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області -

М. Г. Р. Р.

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності т.в.о. директора ВСП «Гірничий фаховий коледж» Ірини БОГДАН

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення)
або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 3

державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки України

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,

комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної
адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

цокольне приміщення, вбудоване в лабораторному корпусі ВСП «ГФК КНУ»

основне функціональне призначення, розташування на місцевості
(окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 1913 кв.м, загальний об'єм 4284 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2 виходи, не захаращені, не обладнанні засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для
доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом, у наявності природна вентиляція, та

встановлен побутовий вентилятор – 1 шт.

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання, запаси питної та технічної води в наявності

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом, у наявності

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли унітаз - 1, біотуалет – 1

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) ємність для нечистот

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено проектом, централізоване

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності електроосвітлення та резервна система електропостачання (освітлення)

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

гучномовці відсутні, радіоточка в наявності, стаціонарна телефонна мережа відсутня, у наявності радіоприймач

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

відсутні

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектована згідно з нормами, вогнегасники в наявності

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення рекомендовано до використання як найпростіше укриття для населення та учасників освітнього процесу

за умови: встановлення автоматичної пожежної сигналізації

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Підписи осіб, які склали цей акт:	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи ВСП «ГФК КНУ» Андрій МАКАРОВ
	Начальник штабу цивільної оборони ВСП «ГФК КНУ» Гагік АВАНЕСЯН
	Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Криворізького РУ ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області майор служби ЦЗ Олександр КОРИНСЬ

	Головний спеціаліст відділу з питань МР, НС та ЦЗН виконкому Покровської районної в місті ради Любов РАЧКОВСЬКА
	Представник ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області 

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	Т.в.о. директора ВСП «ГФК КНУ» Ірина БОГДАН
22 листопада 2024 року	

{Вимоги доповнено *Додаток № 6* згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}